

Zimbra

m.tourneux@montelimar-agglo.fr

---

**Re: Message de TOURNEUX - CONSULTATION PC**

---

**De :** Christophe Richerd <c.richerd@montelimar-agglo.fr> jeu., 02 déc. 2021 16:24**Objet :** Re: Message de TOURNEUX - CONSULTATION PC**À :** Maxime Tourneux <m.tourneux@montelimar-agglo.fr>**Cc :** Olivier Achard <o.achard@montelimar-agglo.fr>Les images externes ne seront pas affichées. [Montre les images ci-dessous](#)

Bonjour Maxime,

En réponse à la demande de PC de la société ARGAN le projet est raccordable au regard de branchement d'eaux usées public situé en limite Nord Est de la parcelle, au niveau de l'intersection entre la Rue Joseph Ayme et la Rue Maurice Sibille. L'ensemble des frais de raccordement à ce regard et son éventuelle remise en état seront à la charge du demandeur. Celui-ci contactera le service assainissement de Montélimar Agglomération afin de définir les modalités techniques de branchement à ce regard.

Le pétitionnaire sera également redevable de la Participation pour le Financement de l'Assainissement Collectif (PFAC) à savoir 3,85 €/m<sup>2</sup> de surface de plancher créée jusqu'à 2000 m<sup>2</sup>, 2 €/m<sup>2</sup> pour la tranche de 2001 à 5000 m<sup>2</sup> et 1 €/m<sup>2</sup> pour la tranche de 5001 à 30136 m<sup>2</sup>. Le montant de cette participation s'élève donc à 38 836.00 €.

Bonne fin de journée.

---

**De :** "GrosFichiers" <noreply@grosfichiers.com>**À :** "Christophe Richerd" <c.richerd@montelimar-agglo.fr>**Envoyé :** Lundi 15 Novembre 2021 11:19:11**Objet :** Message de TOURNEUX - CONSULTATION PC

[Cliquez sur 'télécharger des images' pour afficher les images](#)

**TOURNEUX**

m.tourneux@montelimar-agglo.fr

vous a envoyé 6 fichier(s)

Disponible(s) 14 jours (jusqu'au lun. 29 novembre 2021 à 11h19)

---

Bonjour,

Je vous transmets pour avis la demande de permis de construire de la société ARGAN dans la ZAC Portes de Provence.  
Il s'agit du projet de construction d'une plate forme logistique de 30000 m<sup>2</sup>.  
J'attire votre attention sur le caractère important que requiert ce dossier.  
Merci de me faire un retour sous un délai d'UN mois env SVP.

---

**Téléchargez vos fichiers**

### Lien du téléchargement

[www.grosfichiers.com/pCgkFFBiuqj](http://www.grosfichiers.com/pCgkFFBiuqj)

#### 6 fichier(s) (55.7 Mo)

CERFA 1.pdf (5.4 Mo)  
PC1 - PLAN DE SITUATION.pdf (4.7 Mo)  
PC2 ESV - PLAN DE MASSE -...pdf (7.1 Mo)  
PC3 - PLAN DES COUPES.pdf (4.4 Mo)  
PC4 - NOTICE.pdf (11.5 Mo)  
PC6 - INSERTIONS PAYSAGERES.pdf (22.6 Mo)

---

Prenez part à l'aventure GrosFichiers ! [Découvrez nos abonnements](#)

Pour être sûr(e) de recevoir nos e-mails, veuillez ajouter [noreply@grosfichiers.com](mailto:noreply@grosfichiers.com) à vos contacts.

[Signaler comme indésirable](#) | [Mode d'emploi](#) | [Aide](#) | [CGU](#)

--

Christophe Richerd

#### **Technicien Assainissement**

Maison des services Publics

1 Avenue Saint Martin

26200 MONTELIMAR

Tél. 04 75 00 73 53 / 06 43 04 06 73 – Fax 04 75 00 06 31

**Courriel : [c.richerd@montelimar-agglo.fr](mailto:c.richerd@montelimar-agglo.fr)**

**Web : [www.montelimar-agglo.fr](http://www.montelimar-agglo.fr)**

---