

**Monsieur le Maire**

Direction Urbanisme et Aménagement  
BP 279  
**26216 MONTÉLIMAR**

*Montélimar, le 09 décembre 2021*

*Emetteur : Guillaume GONZALEZ / Sophie GADANHO*

Objet/Réf. de l'affaire : PC 02619821M0252  
Rue Joseph Aymé  
Montélimar

*N/Réf. : Services Techniques - 04.75.00.86.31*

Monsieur le Maire,

À la suite de votre correspondance du 15 novembre 2021 concernant l'affaire citée en objet, nous vous faisons part des observations suivantes :

Possibilité de raccordement au réseau d'eau potable pour cet aménagement depuis la canalisation en fonte DN200 Rue Joseph Aymé.

Chaque lot devra disposer d'un branchement. Le diamètre des branchements alimentant cette réalisation sera défini lorsque nous aurons connaissance des besoins en eau.

Ces éléments connus, nous pourrons définir la nature et les dimensions du ou des regards compteurs. Il où ils devront être situés en domaine privé (accès-espace privatif non clos), tout en restant en limite du domaine public (Rue Joseph Aymé). Il où ils devront éventuellement, être munis d'une couverture fonte si celui-ci ou ces derniers se trouvent sur une zone circulaire.

Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire,

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Maire, l'expression de nos salutations distinguées.

LE CHEF D'AGENCE,  
Thomas MONTAGNIER

