

DEPARTEMENT DE LA DROME

AIRE DE MONTELIMAR

RAPPORT DE CONTROLE
MATERIEL DE PROTECTION INCENDIE





SOMMAIRE

- I. PHOTOS DES POTEAUX INCENDIE
- II. BILAN DES MESURES MANO-DEBIMETRIQUE ET PROPOSITIONS D'AMELIORATIONS
- III. PROCES VERBAL D'ESSAIS PESE BOUCHE

PHOTOS POTEAUX INCENDIE



Poteau incendie aire ouest- nord station service



Poteau incendie aire ouest-sud station service



Poteau incendie aire est- à l'arrière station service PL



Poteau incendie aire est- sud de Mc donald's



Poteau incendie aire est -face station service VL

AIRE DE MONTELIMAR

Date	Localisation	DN PI	Diamètre conduite	Pression statique	Débit à 1 bar	Débit maxi	Bilan des mesures de débit	Observations	Coût
		(mm)	(mm)	(bar)	(m3/h)	(m3/h)			
25/04/2013	Aire Ouest au sud de la station service	100	125	4.5	90	100	Débit conforme	Coffre cassé	641,00 €
25/04/2013	Aire Ouest au nord de la station service	100	125	4.5	110	123	Débit conforme	Serrure cassée + graissage à prévoir	109.00€
25/04/2013	Aire Est à l'arrière station PL	100	200	4.5	117	130	Débit conforme	R A S	
25/04/2013	Aire Est au sud Mac Donald's	100	125	4.5	78	100	Débit conforme	Manque coffre +problème d'étanchéité (PI à changer)	2 250.00€
25/04/2013	Aire Est face station VL	100	125	4.5	78	92	Débit conforme	Poteau à mettre à la cote (PI non conforme- mesure effectuée sur sortie DN65)	550.00€



LHENRY Père & Fils

1 rue Camille Saint-Saëns 38320 POISAT

VENTE, REPARATION ET VERIFICATION
DE COMPTEURS D'EAU
ROBINETTERIE ET ACCESSOIRES

Marque agréée par l'état : la DIRECCTE "T38" Jauges raccordées COFRAC
Agrément n° 79.380.0.06.02 & n° 79.380.1.06.03

Téléphone 04.76.25.11.05
Télécopie 04.76.25.81.03
E-mail : lhenry.lpf@orange.fr
C.C.P. GRENOBLE
20041-01017-0022577Y028 96
056503279 RCS Grenoble
SIRET 056 503 279 00012 - R.M. n° 381
Code APE 2651 B
T.V.A. Intracom. FR 21 056 503 279
SA au Capital de 330 000 €

POISAT le 05 MARS 2013
V/REF : 13 01 3938 YP/00900

SAUR
CHEMIN DE LA FONDERIE
26216 MONTELIMAR

PROCES-VERBAL D'ESSAIS n° 7950

Marque LHENRY (Actaris) Matricule 1450
Système Vitesse Volumétrique Classe métrologique B
Modèle CPI 2 (Mécanisme WOLTEX) Index 0 m³
Année 2002 - R/2013 Abonné _____
Calibre/mm 100 Qn/m³h 100
Approuvé CEE Oui Non

DEBITS D'ESSAIS	Litres heure	Résultats en %	TOLERANCES	
			POUR LES COMPTEURS D'EAU EN SERVICE	
			EAU FROIDE	EAU CHAUDE
Débit Nominal (Qn)	100 000	+ 0,2	+ ou - 4 %	+ ou - 6 %
Débit de Transition (Qt)	20 000	- 0,5	+ ou - 4 %	+ ou - 6 %
Débit Minimum (Qmin)	3 000	+ 2	+ ou - 10 %	+ ou - 10 %

SORT DES TOLERANCES NE SORT PAS DES TOLERANCES

Vérificateur J.M.V

AVEC COFFRET _____