



Cuve enterré de stockage de GPL
Phénomène dangereux redouté :
- UVCE (effets de pression)

Aire de distribution VL (diesel/essence)
Phénomènes dangereux redoutés :
- Feu de nappe (effets thermiques)
- UVCE (effets de pression)

Canalisations enterrées (diesel/essence)
Phénomène dangereux redouté :
- Pollution du milieu naturel

Cuves enterrées de stockage (diesel/essence)
Phénomène dangereux redouté :
- Pollution du milieu naturel

Aire de dépôtage (diesel/essence)
Phénomènes dangereux redoutés :
- Feu de nappe (effets thermiques)
- UVCE (effets de pression)

Localisation des installations à risque – Station SHELL Montélimar Est